



[www.amh-berlin.de](http://www.amh-berlin.de)

**amh**

Fassaden-Stepper<sup>®</sup>  
Absturzicherungen

## Einbaudokumentation der Absturzicherung „amh-Uni 6 Typ AD“

### Objekt:

Adresse: \_\_\_\_\_ Auftrags-Nr. \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ Gebäudeart: \_\_\_\_\_  
 Dachform: \_\_\_\_\_ Anschlagpunkt: \_\_\_\_\_

### Auftraggeber:

Adresse: \_\_\_\_\_ Kontaktperson: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

### Montagefirma:

Adresse: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

### Produkt:

amh-Uni 6 Typ AD  
 zum Aufdübeln auf Beton  
 (Beton C 20/25 min. 140 mm)

### Gebäudeteil:

Bauteil 1 _____	erwartete Bauteildicke _____
Bauteil 2 _____	erwartete Bauteildicke _____
Baustoff _____	

**Befestigungsart: Dübel FAZ II 16/25    Hersteller: Fischer**  
**Setzdaten: Setzhilfe**

- |                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bohr Ø: 16 mm                          | <input type="checkbox"/> Bohrtiefe: 125 mm  |
| <input type="checkbox"/> Mindestbauteildicke: Beton min. 140 mm | <input type="checkbox"/> Drehmoment: 110 Nm |

Bemerkung:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# amh

[www.amh-berlin.de](http://www.amh-berlin.de)

Fassaden-Stepper®  
Absturzsicherungen

### Bohrloch erstellt mit:

- Bohrhammer
- 4 x Bohrloch ausgeblasen
- 4 x Bohrloch ausgebürstet
- mit 110 Nm festgezogen
- Bohrer Ø 16 mm

### Dachgrundriss:

- Untergrund wie erwartet
- Befestigungsmittel Vorgabe erfüllt
- Herstellerangaben eingehalten
- Typenschild vorhanden
- Schraubensicherung verwendet
- kein Überbeton

Skizze mit Anschlagpunkten:

aufgebrachter Drehmoment ( Nm ) erreicht

Ankerpunkt: 1 _____	Ankerpunkt: 5 _____	Ankerpunkt: 9 _____	Ankerpunkt: 13 _____
Ankerpunkt: 2 _____	Ankerpunkt: 6 _____	Ankerpunkt: 10 _____	Ankerpunkt: 14 _____
Ankerpunkt: 3 _____	Ankerpunkt: 7 _____	Ankerpunkt: 11 _____	Ankerpunkt: 15 _____
Ankerpunkt: 4 _____	Ankerpunkt: 8 _____	Ankerpunkt: 12 _____	Ankerpunkt: 16 _____

Bemerkungen Monteur:

---

---

Ort/Datum

Unterschrift/ Monteur

Unterschrift /Montagefirma

amh Flachdach-Sicherungs GmbH • Alt-Kladow 19 • 14089 Berlin

Telefon: 030 - 93 95 36-0 • Fax 030 - 93 95 36-36 • info@amh-berlin.de • www.amh-berlin.de